

PRÜFZEUGNIS

zum Ergebnis von Untersuchungen zur rutschhemmenden Eigenschaft
von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Geprüfter Materialtyp: **Natursteinspachtelbelag HADALAN®**
Abmessungen: **Variabel**
Werkmaß des
Prüfmusters: **1000 x 500 x 6 mm**
Farbe: **Beige-braun** (verschiedene Designs verfügbar)
Oberfläche: **Unprofiliert, rau strukturiert** (Natursteine 2 –4 mm),
mattglänzend

Angaben zum Prüfbelag: Aufbau: Bindemittel HADALAN® PUR LF 68;
(Verbrauch ca. 5 Gew.-% als Bindemittel für
Natursteine); HADALAN®-Natursteine (Verbrauch
ca. 12 kg/m²)
Art der Verfugung: **Fugenlose Verlegung**

Hersteller / Lieferer: **Heinrich Hahne GmbH & Co. KG**
Heinrich Hahne Weg 11
45711 Datteln

Auftraggeber: **Heinrich Hahne GmbH & Co. KG**
Heinrich Hahne Weg 11
45711 Datteln

Auftrag vom: **14. April 2008**

Zeugnisnummer: **14560801.001**

Probenahme: **Durch Auftraggeber und Einsendung
an das Untersuchungsinstitut**

Prüfgrundlage: **DIN 51097**, Ausgabe 11/92
Anforderungen des Kuratoriums
"Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"

Prüfergebnis: **Mittlerer Neigungswinkel 27°**

Bewertung: **Anforderungen an die Rutschhemmung für den
Anwendungsbereich C erfüllt.**



SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
UNTERSUCHUNGS- UND BERATUNGSINSTITUT
FÜR WAND- UND BODENBELÄGE
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. E. H. Nolting

Großburgwedel, 23. April 2008
Schu/Pp

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprüfte Material.
Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsdatum) erteilt.
Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

Säurefließner-Vereinigung e. V.

Untersuchungs- und Beratungsinstitut für Wand- und Bodenbeläge

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

