



Bestätigung

Die Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA Braunschweig) hat den
Untersuchungsbericht Nr. 1201/284/18b – Pan am 11.10.2018 erstellt

für die

Heinrich Hahne GmbH & Co. KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
45771 Datteln.

Die

**Prüfung des Flüssigkunststoff „IMBERAL® DAB 30P“ hinsichtlich der
Wasserdichtheit an einer Durchdringung in Bauwerken, die eine Flächenabdichtung
aus PMBC aufweisen,**

wurde auf Grundlage der

**Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für
Bauwerksabdichtungen mit Flüssigkunststoff**

mit den Komponenten

**Flüssigkunststoff „IMBERAL® DAB 30P“ in Verbindung mit „DAKORIT® DV110 89V“
durchgeführt.**

Untersuchungsergebnis:

**Die Abdichtung „IMBERAL® DAB 30P“ hielt Wasserdrücken von 0,5 bis 2,5 bar
bei einer Einwirkungsdauer von jeweils 7 Tagen stand.**

Braunschweig, den 23.04.2019


Dr.-Ing. W. Hinrichs

