

## Bestätigung

Die Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA Braunschweig) hat den  
Untersuchungsbericht Nr. 1201/284/18a – Pan am 11.10.2018 erstellt

für die

**Heinrich Hahne GmbH & Co. KG**  
**Heinrich-Hahne-Weg 11**  
**45771 Datteln.**

Die

**Prüfung des Flüssigkunststoff „IMBERAL® DAB 30P“ hinsichtlich der  
Wasserdichtheit an einer Durchdringung in Bauwerken aus WU-Beton**

wurde auf Grundlage der

**Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für  
Bauwerksabdichtungen mit Flüssigkunststoff**

mit den Komponenten

**Flüssigkunststoff „IMBERAL® DAB 30P“ in Verbindung mit „DAKORIT® DV110 89V“  
und „HADALAN® HV Uni 30DD“**

durchgeführt.

### Untersuchungsergebnis:

**Die Abdichtung „IMBERAL® DAB 30P“ hielt Wasserdrücken von 0,5 bis 2,5 bar  
bei einer Einwirkungsdauer von jeweils 7 Tagen stand.**

Braunschweig, den 23.04.2019

Dr.-Ing. W. Hinrichs

