

Prüfbericht

P 11226-1

- Kurzfassung -

Prüfgegenstand: Beschichtungssystem
**HADALAN® GVS 12E OS8
mit Quartz051 57M**

Auftraggeber: Heinrich Hahne GmbH & Co. KG
Heinrich-Hahne Weg 11
45711 Datteln

Prüfgrundlagen: DIN EN 1504-2 unter Berücksichtigung der DIN V 18026
„Oberflächenschutzsysteme für Beton aus Produkten nach DIN EN 1504-2“,
gemäß der Prüfklasse OS 8

Das Beschichtungssystem

**HADALAN® GVS 12E OS8
mit Quartz051 57M**

erfüllt die Anforderungen der DIN V 18026 „Oberflächenschutzsysteme für Beton aus Produkten
nach DIN EN 1504-2“, Juni 2006 der Prüfklasse

**OS 8
Starre Beschichtung für befahrbare,
mechanisch stark belastete Flächen**

Flörsheim-Wicker, 28.06.2018


i. V. Dipl.-Ing.(FH) N. Machill
stellv. Institutsleiterin





i. A. B. Schickel
Sachbearbeiter

