

# Prüfbericht

## P 11226-2

- Kurzfassung -

Prüfgegenstand: Beschichtungssystem  
**HADALAN® GVS 12E OS8  
mit Parkhaussand**

Auftraggeber: Heinrich Hahne GmbH & Co. KG  
Heinrich-Hahne Weg 11  
45711 Datteln

Prüfgrundlagen: DIN EN 1504-2 unter Berücksichtigung der DIN V 18026  
„Oberflächenschutzsysteme für Beton aus Produkten nach DIN EN 1504-2“,  
gemäß der Prüfklasse OS 8

Das Beschichtungssystem

**HADALAN® GVS 12E OS8  
mit Parkhaussand**

erfüllt die Anforderungen der DIN V 18026 „Oberflächenschutzsysteme für Beton aus Produkten  
nach DIN EN 1504-2“, Juni 2006 der Prüfklasse

**OS 8  
Starre Beschichtung für befahrbare,  
mechanisch stark belastete Flächen**

Flörsheim-Wicker, 28.06.2018

  
i. V. Dipl.-Ing.(FH) N. Machill  
stellv. Institutsleiterin





i. A. B. Schickel  
Sachbearbeiter

